

# अकोला महानगरपालिका अकोला



जा.क्र./अमनपा/अग्निशमन/३०४/२०२५  
अग्निशमन व आणिबाणी सेवा  
अकोला महानगरपालिका अकोला  
दिनांक : २४/०९/२०२५

## नाहरकत प्रमाणपत्र (नुतनीकरण)

डॉ श्री सुधीर श्रीधरराव ढोणे यांनी बाभुळगांव ता. जि. अकोला या ठिकाणी इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल वेल्फेअर अकोला द्वारा संचालित कॉलेज व हॉस्पिटल बिल्डींग साठी परवाना मिळविण्याकरिता अकोला अग्निशमन दलाच्या नाहरकत प्रमाणपत्र नुतनीकरणाची मागणी केलेली आहे. या कार्यालयाने पत्र क्र. जा.क्र. अमनपा/अग्निशमन/१०९/२०२१ दि. २२/०६/२०२१ या पत्रानुसार नाहरकत प्रमाणपत्र (तात्पुरते) दिले होते. सदर पत्रात नमुद केलेल्या अटींची पूर्तता करण्याचे अधीन राहून हे प्रमाणपत्र देत असल्याचे कळविले होते. या पत्रात अग्निशमनाशी संबंधित केलेल्या उपाययोजना कराय्यात या विषयी सुचना केल्या होत्या त्याची पूर्तता केल्याचे संस्थेने कळविल्यानंतर या कार्यालयातर्फे तपासणी करण्यात आली.

सदर संस्थेच्या कॉलेज व हॉस्पिटलच्या इमारतीत खालील प्रमाणे विभाग आढळून आलेत.  
महात्मा फुले आयुर्वेद महाविद्यालय व महात्मा फुले आयुर्वेद हॉस्पिटल अॅन्ड रिसर्च सेंटर बाभुळगांव-१०० बेट (ए-विंग)

उपरोक्त नमुद इमारतील सुशुभालय/ आरोग्यधाम /पॅथॉलॉजी लॅब, क्लिनिक ची तांत्रिक तपासणी मुख्य अग्निशमन अधिकारी यानी दि. २४/०९/२०२५ रोजी केली आहे व त्यानुसार खालील अटींवर नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे.


१. सदरहु नाहरकत प्रमाणपत्र हे डॉ. श्री सुधीर श्रीधरराव ढोणे यांचे इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल वेल्फेअर अकोला द्वारा संचालित बाभुळगांव ता. जि. अकोला येथील कॉलेज व हॉस्पिटल बिल्डींग यापुरतेच मर्यादित राहिल.
२. सदर इमारतीसाठी विहित केल्यानुसार अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना नेहमीसाठी कार्यान्वित राहिल याची दक्षता घ्यावी
३. अग्निशमन उपकरणांची वेळोवेळी देखभाल व दुरुस्ती करण्यात यावी व ते सतत अद्यावत ठेवावे.
४. आवश्यक त्या ठिकाणी धुम्रपान निषेध फलक लावावे,
५. महत्वाचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. अग्निशमन दल, पोलिस कंट्रोल रूम, रूग्णवाहिका, विद्युत कॉल सेंटर इ. दर्शनीय ठिकाणी लावावे.
६. अग्निशमन साधने वापरण्याचे प्रशिक्षण कर्मचा-यांना देण्यात यावे व मॉक ड्रिल घ्यावी.
७. सदर जागा सतत स्वच्छ ठेवावी. जळणारे व जळत राहणा-या पदार्थांचा साठा करू नये.
८. आपातकालीन मार्ग दर्शविण्यासाठी स्पष्टपणे फलक लावावा.
९. अग्निशमन सुरक्षा प्रमाणपत्रासोबत इतर विभागाचे आवश्यक ते परवाने घ्यावे.
१०. महाराष्ट्र अग्निप्रतिबंधक व जीवसंरक्षक अधिनियम उपाययोजना २००९ मध्ये दिलेल्या अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना व यंत्रणा या मधील तरतुदींचे अनुपालन करण्यात यावे.



...२...

११. सदर अधिनियमाच्या किंवा त्यासाठी केलेल्या नियमांच्या कोणत्याही तरतुदीचा उल्लंघनाच्या, या अधिनियमाच्या किंवा नियमांच्या तरतुदीन्वये काढलेल्या कोणत्याही आदेशाच्या किंवा कोणत्याही नोटीशीच्या किंवा कोणत्याही निर्देशाच्या आवश्यकतांचे अनुपालन करण्यात कसूर केल्यास दोषी व्यक्तींवर कलम 36 नुसार कारवाई करण्यात येईल.
१२. आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक अधिनियम 2006 नुसार जानेवारी व जुलै या महिन्यात वर्षातून दोन वेळा अनुज्ञाप्ती प्राप्त अभिकरणामार्फत आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक यंत्रणा सुस्थितीमध्ये कार्यान्वित असल्याचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे.
१३. सदर इमारतीमध्ये / इमारतीच्या बांधकामामध्ये कोणताही बदल किंवा अतिरिक्त बांधकाम झाल्यास हे नाहरकत प्रमाणपत्र रद्द समजण्यात येईल.
१४. राज्य शासन व अकोला महानगरपालिकेने वेळोवेळी केलेले नियम व त्यामधील बदल आपल्यावर बंधनकारक राहतील.
१५. सदरहु व्यवस्थापनास सुचविलेल्या अग्निप्रतिबंधक उपाययोजनेबाबत लावलेल्या अग्निशमन उपकरणांची पाहणी मुख्य अग्निशमन अधिकारी केव्हाही करतील.
१६. सदरहु प्रमाणपत्र दि. 24/09/2025 पासून दि 23/09/2026 पर्यंत मर्यादित राहिल.
१७. अग्निशमन नाहरकत प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण दि 24/09/2026 पूर्वी करणे बंधनकारक राहिल.
१८. चेक / रोख रक्कम रूपये २५०००/- मिळाले. पावती पुस्तक नंबर १९४७ पावती नं. ०२५ दि. २४/०९/२०२५



  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
अकोला महानगरपालिका, अकोला

प्रति,

डॉ. श्री सुधीर श्रीधरराव ढोणे

अध्यक्ष - इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल वेल्फेअर अकोला



1947

नमुना क्रमांक २  
(नियम १२, ११०(२), ११४, ११६(२) आणि ११७, (१)(२) व (३) पहा)  
सर्वसाधारण पावती  
अकोला महानगरपालिका

पु.क्र.

सधीर दोठे

पा.क्र.

25

श्री

जुफुल इन्स्युट

यांच्याकडून

म. ह. प्र.

बदल

रुपये

250000/-

अक्षरी रु.

पंचविस हजार रुपये फक्त

मिळाले.

दिनांक

लिपीकाची सही

लेखापाल/रोखपाल



प्राधिकृत अधिकार्याची सही

रोकड वहित नोंद केली पृष्ठ क्र.